

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.1777.20

Дата регистрации « 27 » января 2020 г.

Действительно до « 25 » апреля 2023 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Конвекторы с кожухом торговой марки «Verano»: внутрипольные (канальные) с
вентилятором и без вентилятора, напольные без вентилятора, настенные с
вентилятором и без вентилятора.

2. Назначение

Для систем водяного отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и
максимальным рабочим давлением до 1,0 МПа зданий и сооружений
различного назначения.

3. Изготовитель

Verano Global Sp.z o. o., ul. Vetterow, 7a, 20-277 Lublin, Республика Польша.

4. Заявитель

Verano Global Sp.z o. o., ul. Vetterow, 7a, 20-277 Lublin, Республика Польша.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» (аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0494) от 20.04.2018 №13(3)-167/18, от 06.07.2017 № 13(3) - 485/17, № 13(3) - 486/17;

отчета о проверке системы производственного контроля заявленной продукции от 25.05.2017.

6. Техническое свидетельство действует на

Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль продукции производства Verano Global Sp.z o. o., Республика Польша.

7. Особые отметки

Пример маркировки (этикетка на упаковочной коробке и на конвекторе): логотип Verano, конвектор отопления внутривольный медно-алюминиевый водяной Verano-Konvektor, модель: конвектор внутривольный без вентилятора VK15-14/20/080-22, знак СЕ, производитель: Verano Global Sp. z o. o., ul. Vetterow, 7a, 20-277 Lublin, Tel. (81) 44-08-330, Польша, декларируемые характеристики, область применения конвектора, идентификационный код.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

И.Л. Лишай

27 » января 2020 г.

№ 0011593

